



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do parágrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação.

| | | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| 1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO | | | |
| Registro de Endereço (RE): RE8341000042A | | | |
| Nome da Edificação: CEI PRÓ-INFÂNCIA AQUARELA | | | |
| Nome Fantasia: CEI PRÓ-INFÂNCIA AQUARELA | | | |
| Logradouro público: RUA CLAUDINO RUDIGER | | | Nº: 180 |
| Bairro: CENTRO | Município: SAUDADES/SC | | CEP: 89868-000 |
| Complemento: CEI Aquarela | | LAT/LONG: (-26.926249929615,-52.998230195106) | |
| Referência: | | Arquivo: | |
| Blocos Homologados CBMSC: 0 | | Blocos Cadastrados CBMSC: 4 | |
| 2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL | | | |
| NR | Nome Completo | | CPF/CNPJ |
| 1 | MUNICÍPIO DE SAUDADES | | 83.021.881/0001-54 |
| 3. DADOS DA SOLICITAÇÃO | | | |
| Protocolo: A8341000242A | Característica de: Alta Complexidade | | Nº de Blocos: 1 |
| Área total da solicitação: 1.497,62 (m²) | | | |
| Nome Solicitante: G. F. | | | CPF/CNPJ : ***.218.199-** |
| Data da Solicitação: 28/04/2023 | Quantidade de anexos: 12 | | Risco do processo: Risco IV |
| 3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | | | |
| (x) Acesso de viaturas | (x) Alarme de incêndio | (x) Brigada de incêndio | |
| (x) Controle de materiais de acabamento e revestimento | (x) Proteção por extintores | (x) Instalações de gás combustível (GLP & GN) | |
| (x) Sistema hidráulico preventivo | (x) Iluminação de emergência | (x) Instalações elétricas | |
| (x) Gerenciamento de riscos e plano de emergência | (x) Sinalização de emergência | (x) Saídas de emergência | |
| (x) Proteção Estrutural (TRRF) | | | |
| -> 3.2. RISCO ESPECIAIS | | | |
| Nenhum risco especial cadastrado | | | |
| 3.3. DETALHES POR BLOCO | | | |
| 3.3.1. AQUARELA | | | |
| Área da solicitação: 1.497,62 (m2) | | Área aprovada: 1.497,62 (m2) | |
| Nº de pavimentos: 2 | Altura: 2,88 (m) | Área do pavimento Tipo: 804,62 (m) | Área desconsiderada: 0,00 (m2) |
| Complexidade: Alta Complexidade | Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2) | Situação: NOVA | Lotação Máxima: 352 |
| Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL | Escada do Bloco: Comum (ECM) | Quantidade de Glp: 90,00 (Kg) | Risco do Bloco: Não simplificado |
| Resumo do enquadramento simplificado (3770743): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m². Ocupações e destinações em não conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001. | | | |
| Responsável técnico: GUSTAVO FERREIRA | | Registro (CREA/CAU/CRT): SC180570-7 | |
| OCUPAÇÕES | | | |

| NR | Ocupação | Destinação | Altura da ocupação (m) | Lotação | Área (m²) | Área Comum (m²) | Área Solicitada (m²) |
|----|--|------------|------------------------|---------|-----------|-----------------|----------------------|
| 1 | E-5 [Educativa e cultura física] Pré-escola | Creches | 2,88 | 352,00 | 1.497,62 | 0,00 | 1.497,62 |

| |
|---|
| RISCOS ESPECIAIS |
| Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação. |

| | |
|---|---|
| SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA | |
| [AVtr] - Acesso de viaturas | [AI] - Alarme de incêndio |
| [BI] - Brigada de incêndio | [CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento |
| [PPE] - Proteção por extintores | [IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN) |
| [SHP] - Sistema hidráulico preventivo | [IE] - Iluminação de emergência |
| [IEL] - Instalações elétricas | [PE] - Gerenciamento de riscos e plano de emergência |
| [SEM] - Sinalização de emergência | [SE] - Saídas de emergência |
| [TRRF] - Proteção Estrutural (TRRF) | |

| |
|------------------------------------|
| 4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO |
| Resultado : DEFERIDO |
| Observações: |

Quartel de CHAPECÓ/SC, 02/05/2023

Assinatura Eletrônica

RODRIGO Pacheco Fortes - Soldado

NOME

CHAPECÓ/SC, 02/05/2023

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: e839560fdd43296420e4dd5b67dcf5ac5a01de99