



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE PPCI / RPCI

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8341000343A							
Nome da Edificação: CAMILA NATASHA GOMES JAKYMIU							
Nome Fantasia: CAMILA NATASHA GOMES JAKYMIU							
Logradouro público: LINHA SÃO CARLOS - INTERIOR						Nº:	
Bairro: RURAL			Município: SAUDADES/SC			CEP: 89868-000	
Complemento:				LAT/LONG: (-26.910724,-53.0453617)			
Referência: SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA SÃO CARLOS				Arquivo:			
Blocos Homologados CBMSC: 0				Blocos Cadastrados CBMSC: 1			
2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL							
NR		Nome Completo			CPF/CNPJ		
1		MUNICÍPIO DE SAUDADES			83.021.881/0001-54		
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: A8341000307A		Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)			Nº de Blocos: 1		
Área total da solicitação: 361,90 (m²)							
Nome Solicitante: C. N. G. J.		CPF/CNPJ : ***.208.489-**			Evento: Não		
Data da Solicitação: 13/05/2024		Quantidade de anexos: 1			Risco do processo: Risco II		
3.1. DETALHES POR BLOCO							
3.1.1. 1 (357219)							
Área da solicitação: 361,90 (m2)				Área do Bloco: 361,90 (m2)			
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: 361,90 (m)		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)		Situação: NOVA		Lotação Máxima: 80	
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL		Escada do Bloco: Sem escada		Quantidade de Glp: 26,00 (Kg)		Risco do Bloco: Risco II	
Resumo do enquadramento simplificado (5913475): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.							
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	E-3 [Educativa e cultura física] Espaço para cultura física	Locais de ensino e/ou práticas de artes marciais, natação, ginástica (artística, dança, musculação e outros) esportes coletivos (tênis, futebol e outros que não estejam incluídos em F-3), sauna, casas de fisioterapia e assemelhados. Sem arquibancadas.	0,00	80,00	361,90	361,90	361,90
RISCOS ESPECIAIS							
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.							
SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA							
[IE] - Iluminação de emergência				[SE] - Saídas de emergência			

4. ANEXOS				
NR	Nome e-SCI	Nome Original	Descrição Documento	Data Upload
1	DRT_PPCI_13-05- (...)	ART_9283121-4_a (...)	Documento de Responsabilidade Técnica da elaboração do Projeto preventivo contra incêndio e dos sistemas preventivos	13/05/2024 07:37:36

Assinatura Eletrônica

C. N. G. J.

NOME

***.208.489-**

CPF

SAUDADES/SC, 13/05/2024

LOCAL E DATA

187.45.100.220

ENDEREÇO IP DO SOLICITANTE